

Fertigmeldung Wasserverbrauchsanlage



Ist vom Anlagenbetreiber oder vom ausführenden Installateur an das jeweilig zuständige EVN Service Center zu übermitteln.

Anlagenadresse

Titel/Vorname:

Nachname:

Str./Nr./Parzelle:

PLZ: Ort:

Angeschlossen von:

Leitungsverlegung

Dimension: Rohrlänge: lfm

Material: PN:

Schweißer:

Konz. Installateur:

Inbetriebnahme

Die Anlage wurde visuell vom Hauptabsperrentil bis zur Wasserzählerbrücke geprüft und für dicht befunden.

Leitungsteile

Chargen Nr.

Hersteller

mech. Rückflussverhinderer:

Rohr:

Überdruckventil:

Druckreduzierungsventil:

Verbindungsarten: mechanische Verb. Schweißverb.

Aufsatzsperre eingebaut: ja nein

Skizze

Dichtheitsprüfung

Die Leitung von der Wasserzählerbrücke bis zur Inneninstallation wurde einer normgerechten Dichtheitsprüfung unterzogen und für dicht befunden. Die Verlegerichtlinien wurden eingehalten.

Betriebsdruck

< 6bar > 6 bar Überdruckventil

Druckreduzierung vorhanden: ja nein

Eingestellter Betriebsdruck: bar

Achtung: Es ist immer eine Druckreduzierung vorzusehen und auf einen Betriebsdruck von max. 5,5 bar einzustellen, weil die handelsüblichen Warmwasserboiler mit einer Überdrucksicherung von < 6 bar abgesichert sind.

Zählerplatz: Schacht Keller Sonstiges:

Zählernengröße: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
 Klasse 4 Klasse ...

Es gibt keine Verbindungen mit einem Leitungssystem innerhalb ihres Objekts (z.B. Hausbrunnen) zu den Trinkwassersystemen von EVN Wasser.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Trinkwasserversorgungsanlage ab seiner Grundgrenze sein Eigentum ist und in seiner Erhaltungspflicht steht. Davon ausgenommen ist der Wasserzähler selbst. Für etwaige Schäden und Wasseraustritte durch ungeeignete oder nicht sachgemäße Wartung von Hausinstallationen haftet der Kunde.

→ Ort/Datum

→ Unterschrift ausführender Monteur

→ Ort/Datum

→ Unterschrift/Stempel ausführende Firma

Nähere Informationen zu Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitungen sowie zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Übertragbarkeit finden Sie auf www.evn.at/datenschutz oder können Sie unter der Telefonnummer +43 2236 200 postalisch anfordern. Sie können sich weiters unter datenschutz@evn.at an unseren Datenschutzbeauftragten sowie an die Österreichische Datenschutzbehörde wenden.

→ Ort/Datum

→ Unterschrift Kunde